

**Protocolo H: Almacenamiento temporario exterior al depósito.**

<i>N°</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Puntaje Asignado</i>
<b>H 1</b>	El depósito no tiene almacenamiento temporario de mercadería en el exterior del depósito.	<b>50</b>
Observaciones: <b>Obligatorio para la Categoría Premium.</b>		

<i>N°</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Puntaje Asignado</i>
<b>H 2</b>	La instalación externa de almacenamiento debe cumplir los siguientes requisitos :	
	a) El predio en el cual se almacenan los tambores deberá estar cercado.	<b>5</b>
	b) Disponer de cerradura de llaves o candados.	<b>5</b>
	c) El área deberá estar bien iluminada.	<b>5</b>
	d) La mercadería almacenada deberá estar cubierta por lonas o chapas	<b>5</b>
	e) Se debe disponer de un listado actualizado de los productos en almacenamiento temporario.	<b>5</b>
Observaciones: <b>Obligatorio para las Categorías Premium, A y B.</b>		

<i>N°</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Puntaje Asignado</i>
<b>H 3</b>	Los espacios de almacenamiento exterior deberán tener pisos construidos con materiales incombustibles e impermeables.	<b>5</b>
Observaciones: <b>Obligatorio para Categoría Premium</b>		

<i>N°</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Puntaje Asignado</i>
<b>H 4</b>	El diseño del espacio de almacenamiento debe ser tal que permita operar con seguridad a los autoelevadores.	<b>5</b>
Observaciones: <b>Obligatorio para Categorías Premium y A.</b>		

<i>N°</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Puntaje Asignado</i>
<b>H 5</b>	El espacio de almacenamiento se diseña de forma tal que, si durante el traslado de productos se produce un derrame, exista una forma de contención del mismo.	<b>5</b>
Observaciones: <b>Obligatorio para Categoría Premium y A.</b>		

<i>N°</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Puntaje Asignado</i>
<b>H 6</b>	El acceso a este espacio de almacenamiento exterior debe ser directo y estar libre de obstáculos, para permitir la circulación de los equipos de seguridad.	<b>5</b>
Observaciones: <b>Obligatorio para Categorías Premium y A.</b>		

<i>N°</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Puntaje Asignado</i>
<b>H 7</b>	Los tambores y/o cuñetes almacenados en este espacio de almacenamiento exterior no deberán ser estibados apoyados en las paredes del depósito. La separación mínima entre las estibas y la pared del depósito deberá ser de 0,50 metros.	<b>5</b>
Observaciones: <b>Obligatorio para Categorías Premium y A.</b>		